Feuerwehr / Notarzt
Pressebericht

Seitenzahl einschl. dieser Seite 1

Landeshauptstadt
München
Kreisverwaltungsreferat
Hauptabteilung IV Branddirektion
Leitung
Pressestelle
KVR-IV/BD-GS 3

An der Hauptfeuerwache 8
80331 München
bfm.pressestelle@ems.muenchen.de
www.feuerwehr.muenchen.de

Donnerstag, 10. Juli 2008

Nachtrag

Dachschwelbrand bei Abdichtungsarbeiten

Donnerstag, 10. Juli 2008, 15.41 Uhr; Fortnerstraße

Bei Sanierungsarbeiten des Flachdaches eines 4-stöckigen Wohnhauses wurden zur Abdichtung Bitumenbahnen miteinander verschweißt. Durch die entstandene Wärme entzündete sich die darunterliegende Holzverschalung sowie die Isolierung.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten, geschützt durch schweren Atemschutz, mit Motorkettensägen die Dachhaut auf einer Fläche von 15 qm und löschten den Schwelbrand ab.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro.

(kai)