



Landeshauptstadt
München
Kreisverwaltungsreferat
Hauptabteilung IV Branddirektion
Leitung
Pressestelle
KVR-IV/BD-GS 3

Feuerwehr / Notarzt Pressebericht

Seitenzahl einschl. dieser Seite 1

An der Hauptfeuerwache 8
80331 München
bfm.pressestelle@ems.muenchen.de
www.feuerwehr.muenchen.de

Sonntag, 3. Januar 2010

Nachtrag

Feuerwehr rettet Vorstellung

Sonntag, 03. Januar 2010, 17.37 Uhr; Prinzregententheater

Am späten Nachmittag wurde die Münchner Berufsfeuerwehr durch die automatische Brandmeldeanlage des Prinzregententheater zu einer Brandmeldung alarmiert.

Am Einsatzort war aber sofort ersichtlich, dass es sich nicht um einen Brand, sondern lediglich um eine Auslösung der Sprühflutanlage im Bereich der Hauptbühne handelte.

Während des Schlussapplauses in der Nachmittagsvorstellung hatte die Anlage aus ungeklärter Ursache ausgelöst. Die Brandsicherheitswache der Berufsfeuerwehr, die bei jeder Vorstellung vor Ort ist, kontrollierte unverzüglich den betroffenen Bereich und stellte die Anlage ab.

Die Besatzungen zweier Hilfeleistungslöschfahrzeugen nahmen mit zwei Wassersaugern das vorhandene Wasser auf. Nach einer Arbeitszeit von zweieinhalb Stunden war die Bühne wieder trockengelegt.

Dank der zügigen Arbeit, konnte die Abendvorstellung mit einer minimalen Verspätung von einer halben Stunde stattfinden.

(pyz)

